

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANY DO LIKWIDACJI
- PRZEBICIA

Istn. wysokość pomieszczeń 3,20–3,69 m

LEGENDA OSPRZĘTU

- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY P/T IP20
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY P/T IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T
- ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY N/T IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY N/T IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T IP20
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY N/T IP44
- CZUJNIK OBECNOŚCI

	ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A	A	OPRAWA LED 4800 PLX IP20/44 830 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
B	B	OPRAWA LED 5800 PLX IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
C	C	OPRAWA LED 2800 PLX IP20/44 830 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
D	D	OPRAWA LED 4000 IP66 840 / L-1200 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
E	E	OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED 2000 840 IP65 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
Aw1	Aw1	OPRAWA AWARYJNA 1W PO PODTYNKOWA, AUTOTEST szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
Aw2	Aw2	OPRAWA AWARYJNA 1W PO NATYNKOWA, AUTOTEST szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
Aw3	Aw3	OPRAWA AWARYJNA 2W ZEWNĘTRZNA, AUTOTEST + GRZAŁKA, TERMOSTAT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
Ew	Ew	OPRAWA AWARYJNA 1W z PIKTOGRAMEM, KIERUNKOWA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.

STUDIO "A"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. 506 122 224

przedmiot: Punkt pralniczy – RZUT PARTERU Instalacja oświetleniowa

obiekt: SPZOZ w Sejnach

adres budowy: ul.E. Rittlera 2, Sejny dz. nr ewid. geod. 1689/17

data: 16.04.2021 r. | skala 1:100 | branża: ELEKTR.

Instalacje elektryczne.: mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ 138/92 — podpis:

Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski — podpis:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

nr rys.: E–5