



ROZDZIELNICA RP



PARAMETRY ROZDZIELNICY:
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 08
Klasa ochronności: I
Montaż: Wnękowa
Wymiary (wys.szer.głęb.): 1112x667x138

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA

$P_i = 26,93\text{kW}$
 $k_j = 0,6$
 $P_s = 16,16\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,92$
 $I_n = 25,35\text{A}$

 STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. 506 122 224		
przedmiot: Schemat zasilania. Rozdzielnica RP		
obiekt SPZOZ w Sejnach		
adres ul.E. Rittlera 2, Sejny budowy dz. nr ewid. geod. 1689/17		
data: 16.04.2021 r.	skala : - - -	branża: ELEKTR.
Instalacje elektryczne.:	mgr inż. Wojciech Grudziński BL 138/92	podpis:
Współpraca:	mgr inż. Jarosław Maleszewski	podpis:
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		nr rys.: E-6