


LEGENDA

- UZIOM OTOKOWY
BEDNARKA FeZn 25x4
- ZWÓD POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGROMOWEJ
DRUT STALOWY OCYNKOWANY ϕ 8mm
MONTOWANY NA WSPORNIKACH
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY ϕ 8mm
UKŁADANY W RURACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU
+ ZŁĄCZE KONTROLNE W ELEWACJI + PRZEWÓD UZIEMIJĄCY FeZn30x4
- POŁĄCZENIE METALICZNE
- IGLICA ODGROMOWA NA PODSTAWIE BETONOWEJ, WYSOKOŚĆ h=3m
- IGLICA ODGROMOWA Z DRUTU ϕ 8mm h=0,5m

 STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. 506 122 224			
przedmiot: Punkt pralniczy – RZUT DACHU Instalacja odgromowa			
obiekt SPZOZ w Sejnach			
adres ul.E. Rittlera 2, Sejny		budowy dz. nr ewid. geod. 1689/17	
data: 16.04.2021 r.		skala 1:100	branża: ELEKTR.
Instalacje elektryczne.: Bł 138/92	mgr inż. Wojciech Grudziński		podpis:
Współpraca:	mgr inż. Jarosław Maleszewski		podpis:
WSZYSTKIE PRAWA ZASRTŻEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.			nr rys.: E-3