



nr odbiornika	odbiornik	przewód
1	wz z RG do RE	5x LY16mm²
2	pompa ciepła	YDYzo 5x10mm² w RB37
3	pompa ciepła	YDYzo 5x10mm² w RB37
4	pompa ciepła	YDYzo 5x10mm² w RB37
5	sterownik "47"	YDYzo 3x4mm² w RB20
6	sterownik "105"	YDYzo 3x4mm² w RB20
7	sterownik "2"	YDYzo 3x4mm² w RB20
8	obw. oświetlenia	YDYp 3x1,5mm² w RB20
9	ob w. gniazd wtyk. 230V	YDYp 3x2,5mm² w RB20

<div><div>EKSPERT</div><div>BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE SUWAŁKI, ul. UTRATA 2 A, TEL/FAX (0-87) 5667584 e-mail: ekspert@elknet.pl</div></div>			
obiekt TERMOMODERNIZACJA: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHU, STROPU NAD PIWNICĄ I WYMIANA OKIEN W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI POWIATOWEJ PRZY UL. WOJ. POLSKIEGO 80D W SEJNACH DZ. NR GEOD. 498/16; 534/4; 535/7; 549/5; 550/1; 551/3; 548/2		inwestor Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 16 - 500 Sejny ul. Rittlera 2	
nazwa rysunku RZUT PIWNIC - KOTŁOWNIA wz, zasilanie pomp ciepła	skala 1:100	branża E	podpis PB
zespół projektowy tech. Stanisław Olejnik	nr uprawnień SUW-32/88	podpis	
		2	