

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Sejny, dnia 10.07.2021 r.

Znak postępowania: 08/ZP/2021

Dotyczy: Zadanie nr 1. Przebudowa i remont pralni na punkt pralniczy z myciem oraz dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie. Zadanie nr 2. Sprzęt medyczny - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu pralniczego.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

Dotyczy: Projekt budowlany przewiduje rozbiórkę nieużytkowanych kominów wraz z konstrukcją wsporczą i jej fundamentem.

1. Czy kotły podłączone do w/w kominów zostaną wyłączone z eksploatacji na czas trwania robót?

Odpowiedź. Szpital nie może funkcjonować bez ciepłej wody. Należy w pełni zdemontować trzy kominy a czwarty komin zdemontować w 60%, pozostawiając wysokość około 5 metrów na czas umożliwiającą Zamawiającemu przełączenie systemów grzewczych - po czym dokończyć demontaż. Harmonogram prac należy na roboczo koordynować z inspektorem nadzoru robót instalacyjnych.

Wszystkie elementy systemowe przedmiotowych kominów dwupłaszczyznowych z blachy kwasoodpornej należy demontować starannie, następnie przekazać protokółarnie Zamawiającemu.

2. Czy kominy będą złomowane?

Odpowiedź. Konstrukcję stalową wspierającą kominy należy zezłomować a pozyskane środki finansowe będą stanowiły własność Zamawiającego.