



**KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY**

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Sejny, dnia 25.04.2025 r.

znak postępowania: 03/ZP/2025

dotyczy: Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach” finansowanego ze środków planu rozwojowego, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”

Odpowiedzi na zapytania

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2023 r. Dz.U. poz. 1605 ze zm.) przedstawia poniżej odpowiedzi dotyczące zapytań zgłoszonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

1. Opis systemu kontroli dostępu na str. 16 wymaga : "system musi być kompatybilny i współpracować z istniejącym systemem szpitala.". Jaki system posiada obecnie szpital i jakie są jego możliwości współpracy, np gdzie jest zlokalizowany możliwy interfejs?

Odpowiedź. Należy wykonać jako system autonomiczny z możliwością rozbudowy.

2. Opis systemu CCTV na str. 19 wymaga: "Instalację należy zintegrować (umożliwić podgląd i odczyt) z systemem istniejącym w szkole". Prosimy o informacje jaki to system i w jakiej szkole oraz na czym polegać będzie integracja (czy będzie potrzeba budowania dodatkowych fizycznych połączeń między systemami)?

Odpowiedź. Zapis „Instalację należy zintegrować (umożliwić podgląd i odczyt) z systemem istniejącym w szkole”. Jest zapisem błędnym. System CCTV należy wykonać jako system autonomiczny.

3. Wymagania jakie postawiono rejestratorowi w opisie systemu CCTV nie dają możliwości pełnej obsługi wszystkich kamer. Czy zamawiający potwierdza zapis w opisie projektu?

Odpowiedź. Należy dedykować odpowiedni sprzęt umożliwiający podłączenie wszystkich kamer ujętych w projekcie.

4. Czy w zakresie jest centrala telefoniczna i jakie powinna spełnić wymagania?

Odpowiedź. Należy wykonać podłączenie między szafą LAN a serwerownią budynku Wojska Polskiego 60D. Podłączenie do istniejącej centrali.

5. Fasada Fz4 jest opisana jako EI60. Ze względów technologicznych nie można łączyć w zespoleniu szkła ppoż. ze szkłem niebieskim albo zielonym, gdyż takie zespolenie powoduje silne nagrzewanie się pakietu i może doprowadzić do reakcji szyby ppoż. na ciepło powyżej 50st. C. W związku z powyższym czy do wyceny mamy przyjąć szyby bezbarwne we wszystkich fasadach czy tylko na fasadzie ppoż.?

Odpowiedź. Skoro wymagają tego względy technologiczne to przyjmujemy bezbarwne we wszystkich fasadach.

6. W związku z brakiem odpowiedzi na pytania zadane w dniach 15-17.04.2025 r. wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 09.05.2025 r.

Odpowiedź. Zamawiający przedłużył termin do 30.04.2025 r.

7. W nawiązaniu do zapisów dt. wyposażenia zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia uprzejmie wskazujemy, że zamieszczony w dokumentacji wymóg przeprowadzenia prezentacji oferowanego produktu przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej - przed wyborem oferty najkorzystniejszej i zawarciem umowy, w terminie 5 dni od doręczenia wezwania - nie znajduje uzasadnienia w świetle zasad równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, wyrażonych w art. 16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek fizycznego dostarczenia lub prezentacji produktu przed zawarciem umowy, bez gwarancji jej podpisania, w dodatku w tak krótkim terminie, narusza zasady uczciwej konkurencji oraz efektywności postępowania. Tego rodzaju wymóg może faworyzować wykonawców dysponujących gotowym asortymentem magazynowym lub mających uprzywilejowany dostęp do produktów określonych producentów. Ponadto w nawiązaniu do Zadania nr 1: „Roboty budowlane, wykończeniowe i instalacyjne w zakresie rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Sejnach wraz z wyposażeniem zamontowanym, wbudowanym w sposób trwały” podnosimy, iż podane przedsięwzięcie polega na wykonaniu w przeważającym zakresie: robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz w niewielkim zakresie wyposażenia, skutkiem czego prezentacja wyposażenie nie powinna być decydującym elementem przy wyborze oferty. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego obowiązku prezentacji, który w naszej ocenie prowadzi do nieuzasadnionego przerzucenia ryzyka na wykonawcę na etapie, w którym nie powstał jeszcze stosunek zobowiązaniowy.

Odpowiedź. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.